



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLO STATO DI **SOMMA URGENZA N. 4/2017**

(art.163 del D.L. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemiladiciasette, il giorno 09 del mese di novembre, il sottoscritto Ing. Fabio Pampararo, nella sua qualità di tecnico competente, su propria iniziativa, ha effettuato sopralluogo presso il Campus Universitario di Savona, ed ha rilevato quanto segue:

- **Motivi dello stato di somma urgenza (1)**

Mancato funzionamento degli idranti a servizio dell'impianto antincendio.

- **Cause dello stato di somma urgenza**

Rottura di tubazione.

- **Lavori necessari per rimuovere lo stato di somma urgenza**

- Realizzazione di scavo eseguito a mano per l'individuazione della tubazione nel punto che ha subito la rottura e nella porzione circostante per permettere la relativa riparazione;

- Taglio della tubazione in corrispondenza della rottura e successivo posizionamento e collegamento con nuova porzione di tubazione a mezzo saldatura o apposita raccorderia;

- Reinterro del materiale precedentemente rimosso e chiusura finale delle lavorazioni.

- **Oneri per lavori**

Il prezzo pattuito con la ditta esecutrice dei lavori è di € 4.940,00 (oneri di legge esclusi)

Savona, 17/11/2017

Il Tecnico

Ing. Fabio Pampararo

IL DIRIGENTE / RUP

Arch. Mauro MASPERO

- (1) la somma urgenza si configura qualora la circostanza verificatasi possa pregiudicare la pubblica incolumità: fornire, pertanto, quante più indicazioni possibili atte a qualificare la situazione di pericolo diretto e/o indiretto, tenendo conto che la dottrina e la giurisprudenza sostengono che l'urgenza debba scaturire da cause imprevedute e debba avere carattere cogente o obiettivo. Non possono rientrare, pertanto, nel concetto di urgenza quegli interventi derivanti da eventi prevedibili o che sono divenuti urgenti per il comportamento omissivo dell'amministrazione. Si precisa, altresì, che l'intervento da realizzare in regime di somma urgenza deve essere solo quello strettamente necessario per eliminare il pericolo.