

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DAFIST

Determina n. 524 del 05/02/2019

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/  IL CAPO SERVIZIO/  IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisizione:

**(barrare il caso ricorrente)**

del servizio di manutenzione impianti elettrici come da dettaglio:

Ricerca guasti per malfunzionamenti di tipo elettrico, telefonico e dati del corridoio e sala lettura del 3° piano di Balbi 4 – Preventivo N. 67

Sostituzione di N° 3 reattori e accenditori presenti nell'appliche a parete metalliche grigie con nuovi reattori elettronici 1x150W ioduri metallici rx7s.

Fornitura e installazione di N° 3 lampadine di tipo ioduri metallici 150W rx7s.

Fornitura e installazione di N° 9 lampadine led a filamento tipo Oliva attacco E14.

Sistemazione e riparazione cassette di derivazione danneggiate – Preventivo N. 64

Fornitura e installazione di N° 2 lampadine rx7 led

Fornitura e installazione di N° 2 tubi neon 36W + 2 starter s10 e di N. 3 tubo neon 58W

Sostituzione di N° 1 reattore elettronico 1x58W

Costruzione di una 1 ciabatta da mt. 15 con presa multipla e interruttore norma CEE

Costruzione e fornitura di materiale per copertura del cassetto di ispezione elettrico sito nel bagno della biblioteca – Preventivo N. 01

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. N. 50/2016 in base al quale è possibile procedere mediante affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO **(barrare il caso ricorrente)**

che è attiva la convenzione Consip

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento

CONSIDERATO **(barrare il caso ricorrente)**

che non è stato possibile acquisire il servizio/fornitura in oggetto attraverso il MEPA in quanto non esiste nel catalogo alcuna tipologia di prodotto corrispondente a quella richiesta e che pertanto si è proceduto a richiedere un'offerta agli operatori economici di seguito elencati:

1. CME Srl Impianti Elettrici\_;
2. \_\_\_\_\_;
3. \_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_;
5. \_\_\_\_\_;

considerato che, entro i termini stabiliti, è pervenuta n. 01 offerta, della Ditta CME Srl Impianti Elettrici, di importo pari a Euro 1677,50 che risulta essere l'offerta economica che risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio/fornitura in oggetto **(barrare il caso ricorrente)**

X  che non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la sicurezza;

sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che il costo per la sicurezza è pari a zero;

PRECISATO che:

- con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le seguente esigenza: sostituzione in vari ambienti di numerose lampadine e reattori elettronici bruciati nonché lavori necessari a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro
- il contratto ha per oggetto: servizio di manutenzione impianti elettrici come da dettaglio soprariportato

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a);
- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs 50/2016;
- il D. lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 comma 6;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 e l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'amministrazione in materia di pagamenti recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 modificato dal D. lgs. 192/2012.

#### DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'acquisizione:

**(barrare il caso ricorrente)**

X  del servizio di manutenzione impianti elettrici come da dettaglio:

Ricerca guasti per malfunzionamenti di tipo elettrico, telefonico e dati del corridoio e sala lettura del 3° piano di Balbi 4 – Preventivo N. 67

Sostituzione di N° 3 reattori e accenditori presenti nell'applique a parete metalliche grigie con nuovi reattori elettronici 1x150W ioduri metallici rx7s.

Fornitura e installazione di N° 3 lampadine di tipo ioduri metallici 150W rx7s.

Fornitura e installazione di N° 9 lampadine led a filamento tipo Oliva attacco E14.

Sistemazione e riparazione cassette di derivazione danneggiate – Preventivo N. 64

Fornitura e installazione di N° 2 lampadine rx7 led

Fornitura e installazione di N° 2 tubi neon 36W + 2 starter s10 e di N. 3 tubo neon 58W


Sostituzione di N° 1 reattore elettronico 1x58W

Costruzione di una 1 ciabatta da mt. 15 con presa multipla e interruttore norma CEE

**CIG Z5C26F868F**

2. di affidare, considerata la valutazione di congruità dell'offerta accertata dal RUP, per le ragioni espresse, e a garanzia di efficienza e tempestività, il servizio/la fornitura suddetto/a alla Ditta CME Srl Impianti Elettrici P.IVA **01173190990** per l'importo di Euro 1375,00 IVA esclusa; accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritti e che si è provveduto alle relative verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 1677,50 IVA compresa sulla voce COAN CO.04.01.02.08.01.03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili del budget 2019;
5. **(barrare il caso ricorrente):**
  - di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
  - di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza ammontano a euro \_\_\_\_\_ (vedasi DUVRI allegato);
  - di dare atto che sebbene siano stati rilevati rischi da interferenza i costi della sicurezza ammontano a zero (vedasi DUVRI allegato);
6. di assegnare le funzioni di RUP, alla Dott.ssa Maria Giuseppina Cevasco.

**(barrare il caso ricorrente)**

- IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Giuseppina Cevasco  

- IL CAPO SERVIZIO  
\_\_\_\_\_
- IL DIRIGENTE  
Dott. Mario Picasso